



תעודת בדיקה מספר 9813202773

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : קלאסיק דור (א.ל.י) בע"מ
 מענו : אבן ספיר 4 תל אביב
 תאריך ההזמנה : 2018/01/29

תאור המוצר

דלת לכודה סובכת-מיובאת - מין 1.4.3.1
 הדגם הנבדק : פולימר תאורו: כמפורט בתאור המורחב
 יצרן : YUYAO SUNWAY
 ארץ יצור : סין
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2018/02/26 הנוטל: המזמין
 גודל המדגם : 1

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות סובכות: דלתות לבודות סובכות,
 מפברואר 2015, גליון תיקון מספר 1 מפברואר 2018

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

הדוגמה שנבדקה מתאימה לדרישות התקן.
 הערות:
 שם היצרן וארץ היצור נמסרו ע"י מזמין הביקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/05/28

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היתר
 לסיווך המוצר בתו תקן

שם החותם: אביב ארילאל

תפקידו: ראש מדור

תאריך: 2018/05/28

שם החותם: גלילי אימרי

תפקידו: בודק

תאריך: 2018/05/28



תעודת בדיקה מספר 9813202773

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 5

תאור מורחב של המוצר

מבנה הדלת: מסגרת עץ משולבת עם חומר פלסטי מחופה חומר פלסטי בגוון לבן.
מליא הדלת: פוליאורטן מוקצף.
תאור הדלת: דלת לא מגורעת, אטומה, רגילה.

מסמך זה אינו היתר

לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה מספר 9813202773

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 5

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
1.5	סימון	סופקה דוגמת סימון המתאימה לדרישות התקן.	מתאים
2.1.1	חומרים - כללי	כנדרש בתקן.	מתאים
2.1.2	חומרים - העץ	תכולת הרטיבות: % 10.3.	מתאים
2.1.3	חומרים - הלבדיים	ללא לבדים.	לא חל
2.1.4	חומרים - לוחות נוי דפופים	ללא לוחות נוי דפופים.	לא חל
2.1.5	חומרים - קליף נוי	ללא קליף נוי.	לא חל
2.1.6	חומרים - לוחות סיביים דחוסים	ללא לוחות סיביים דחוסים.	לא חל
2.1.7	חומרים - לוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית	ללא לוחות HDF/MDF.	לא חל
2.1.8	חומרים - לוחות שבבים	ללא לוחות שבבים.	לא חל
2.1.9	חומרים - דבק	כנדרש בתקן.	מתאים
2.1.10	חומרים - מליא מנגזרי עצה	מליא עשוי פוליאורטן מוקצף.	לא חל
2.2.1	מבנה - כללי	כנדרש בתקן	מתאים
		המרחק בין מרכז הקדח עבור הידית לבין הסף התחתון של הדלת: 1050 מ"מ. מיקום מרכז הקדח הנ"ל מתאים לדרישת התקן בתנאי שיוסכם על כך בין מזמין הדלת לבין יצרן הדלת.	
2.2.2	מבנה - המסגרת	רוחב הזקפים, שתי חתיכות עץ (מיני'): 62.7 מ"מ.	מתאים
		רוחב האזן העיליון, שתי חתיכות עץ (מיני'): 62.3 מ"מ.	
		החלק התחתון של המסגרת-עשוי פולימיר, מיני' 95.1 מ"מ.	

תעודת בדיקה מספר 9813202773

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
2.2.3	מבנה - המליא	כנדרש בתקן.	מתאים
2.2.4	מבנה - חיפויים	כנדרש בתקן.	מתאים
2.2.5	מבנה - דלת שיש בה פתח	דלת אטומה.	לא חל
2.2.6	מבנה - דלת שעל חיפוייה מותקנת זכוכית	דלת אטומה.	לא חל
2.3	מידות	רוחב הדלת: 710 מ"מ.	מתאים
		גובה הדלת: 2010 מ"מ.	
		עובי הדלת: 43 מ"מ.	
2.4	הכנה לאטמים	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.1	תכונות הדלת - מידות	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.2	תכונות הדלת - סטייה מהזווית הישרה	צד א': 0.19%, צד ב' 0.11%.	מתאים
3.2.3	תכונות הדלת - סטייה מהמישוריות	צד א' עד 1.0 מ"מ, צד ב' עד 2.0 מ"מ.	מתאים
3.2.4	תכונות הדלת - גליות	צד א' 0.2 מ"מ, צד ב' 0.3 מ"מ.	מתאים
3.2.5	תכונות הדלת - עיוות	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.6	תכונות הדלת - עמידות בתנאי לחות שונים משני עברי הד	כנדרש בתקן, תוצאות סטייה ממישוריות אחרי לחות:	מתאים
		צד 1: 0.5 מ"מ, צד 2: 1.0 מ"מ.	
3.2.7	תכונות הדלת - עמידות בהולם	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.8	תכונות הדלת - עמידות בעומס	השקיעה המשתלשלת 0.5 מ"מ	מתאים



תעודת בדיקה מספר 9813202773

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 5

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
3.2.9	תכונות הדלת - עמידות ברטיבות	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.10	עמידות כבליה	דלת ממין 1.4.3.1	לא חל
3.4.1	עיבוד הדלת	כנדרש בתקן.	מתאים
4.2.1 3	גימור הדלת - דלת מוכנה לקבלת ציפוי	דלת ממין 1.4.3.1.	לא חל
4.2.2 3	טיב הגימור - עמידות הציפוי באור	יציבות הצבע באור (דרגה) 6	מתאים
4.2.2 3	טיב העיבוד והגימור למעט עמידות הציפוי באור	כנדרש בתקן.	מתאים
		עמידות הציפוי בהכתמה: לא הופיעו סימנים.	
		עמידות הציפוי בסריטה: כנדרש בתקן (0.7 ניוטון).	
		עמידות הציפוי בהולם: כנדרש בתקן (דרגה 5).	
		הידבקות של שכבות גמישות: כנדרש בתקן.	
3.5	דרישות מיוחדות	הדלת אינה דלת אקוסטית ו/או דלת אש.	לא חל

מסמך זה אינו היתר

לסימון המוצר בתו תקן