



תעודת בדיקה מספר 9813205627

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : קלאסיק דור (א.ל.י) בע"מ
 מענו : אבן ספיר 4 תל אביב
 תאריך ההזמנה : 2018/02/27

תאור המוצר

דלתות לכודות - מלבן לדלת לכודה עשוי פולימר
 הדגם הנבדק : 680 MM תאורו: כמפורט בתאור המורחב
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2018/02/26 הנוטל: המזמין
 גודל המדגם : 1

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 23 חלק 2 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לכודות:
 מלבני עץ או/וגם מלבנים מחומרים אחרים (למעט פלדה) לדלתות סובכות, ממאי 2013

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
 תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסקנות הבדיקה

הדוגמה שנבדקה מתאימה לדרישות התקן.
 הערות:
 שם היצרן וארץ היצור נמסרו ע"י מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2018/05/28

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: נצ'יילב טטילאנה
 שם החותם: אביב ארילאל
 תפקידו: מהנדסת בודקת
 תפקידו: ראש מדור
 תאריך: 2018/05/23
 תאריך: 2018/05/23
 לסמך זה צינור היתר
 לסמך זה צינור היתר



תעודת בדיקה מספר 9813205627

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 4

תאור מורחב של המוצר

נבדק מלבן לדלת לבודה סובבת מגורעת עשוי פולימר מחופה.

מסמך זה אינו היתר

לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה מספר 9813205627

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

| מספר סעיף בתקן | התכונה הנבדקת | הערות / ליקויים שנמצאו | התאמה לתקן |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| 2.1 | סימון על המלבן | התקבלה דוגמת סימון כנדרש בתקן. | מתאים |
| 2.2 | אריזה ואחסון | כנדרש בתקן. | מתאים |
| 3.1 | העץ ופגמים בעץ | המלבן אינו עשוי עץ. | לא חל |
| 3.2 | תיקון הפגמים בעץ | המלבן אינו עשוי עץ. | לא חל |
| 3.3.1 | מבנה המלבן - משקוף ומזוזות | כנדרש בתקן. | מתאים |
| 3.3.2 | מבנה המלבן - סרגל כיסוי | כנדרש בתקן. | מתאים |
| 3.4.1 | גימור המלבן - גימור בסיסי | כנדרש בתקן. | מתאים |
| 3.4.2 | גימור המלבן - גימור סופי | ראו סעיף מס' 4.9 בהמשך. | מתאים |
| 4.1 | מידות | רוחב: 680 מ"מ, גובה: 2113 מ"מ, ב: מינ' 31.9 מ"מ, c: מינ' 49.9 מ"מ, d: מינ' 13.5 מ"מ. | מתאים |
| | | מידות סרגלי הכיסוי (העובי): מינ' 9.1/8.2 מ"מ. | |
| 4.2 | סטייה מהמישוריות | פחות מ-1.5 מ"מ. | מתאים |
| 4.3 | סטייה מהזוויות הישרות | פחות מ-0.5 מ"מ. | מתאים |
| 4.4 | רטיבות העץ | המלבן אינו עשוי עץ. | לא חל |
| 4.5 | חוזק של מחבר מאוצבע | המלבן אינו עשוי עץ. | לא חל |
| 4.6 | הידבקות שכבות פנל | המלבן אינו עשוי פנל. | לא חל |
| 4.7 | עמידות סרגלי כיסוי במים | כנדרש בתקן. | מתאים |
| 4.8 | הידבקות של שכבות גמישות | כנדרש בתקן. | מתאים |

מסמך זה אינו היתר
 לסימון המוצר בתו תקן



תעודת בדיקה מספר 9813205627

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

| מספר סעיף בתקן | התכונה הנבדקת | הערות / ליקויים שנמצאו | התאמה לתקן |
|----------------|--|--|------------|
| 4.9 | גימור סופי של מלכך - למעט עמידות באור | פגמים חזותיים - כנדרש בתקן. | מתאים |
| | | עמידות הציפוי בהכתמה: לא הופיעו סימנים. | |
| | | עמידות הציפוי בסריטה: כנדרש בתקן (0.4 ניוטון). | |
| | | עמידות הציפוי בהולם: כנדרש בתקן (דרגה 4). | |
| | | הידבקות של שכבות גמישות - כנדרש בתקן. | |
| 4.9 | גימור סופי של מלכך - עמידות הציפוי באור (דרגה): 6. | עמידות הציפוי באור (דרגה): 6. | מתאים |

מסמך זה אינו היתר

לסימון המוצר בתו תקן